

1	2	3	4	5	6	7	8	
A	Отметьте расположение горловины обслуживания							A
B								B
C								C
D								D
E	h = _____ (глубина установки, макс. 1500 мм) Согласовано клиентом: _____, _____ 20____, _____ (дата) (представитель клиента)							E
F	Установка должна производиться в соответствии с руководствами по установке Vesmaco. Vesmaco оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке.							F
1	2	3	4	5	6	7	8	

Форма подтверждения заказа (заполняет Vesmaco)

Номер изделия	Дата готовности
Подтверждено (имя и подпись)	

9	ОПЦИЯ: Анкерный ремень ☐ (отметьте при необходимости)	Polyester/GST	L=5,5+0,5 м	(6)
8	ОПЦИЯ: Сигнализация заполнения ☐ (отметьте при необходимости)			(1)
7	ОПЦИЯ: Вентиляционная труба с фильтром-нейтрализатором запаха ☐ (отметьте при необходимости)			(1)
6	ОПЦИЯ: Вентиляционная труба ☐ (отметьте при необходимости)			(1)
5	Выход вентиляционной трубы	PVC	D110	1
4	Крышка/люк (отметьте необходимое)			
	Пластиковая крышка ☐			(1)
	ОПЦИЯ: Люк (EN 124) – класс A15 (1,5 м) ☐ / B125 (12,5 м) ☐ / C250 (25 м) ☐ / D400 (40 м) ☐			
3	Горловина обслуживания (отметьте необходимое)			
	Труба PVC D200, h= 500...1000 мм ☐			1
	ОПЦИЯ: Труба D400, h= 500...1000 мм ☐			
	ОПЦИЯ: Горловина D600, h= 500...1500 мм ☐			
2	Входная труба (отметьте необходимое)	PVC NAL	D110 ☐ D160 ☐	1
1	Канализационный резервуар МК-5 D1100 L5600	Ø1100×5600 мм		
	Стеклопластик (GRP) "Vesmaco Composite", pH 3-10, термостойкость макс. 60°C			1
	Полный объём	5000 л		

Наименование			Размер	Масштаб
Канализационный резервуар 5 м³ D1100 L5600			A3	1 : 35
Vesmaco Vesmaco OÜ Katusepari 6, 11412 Tallinn, Estonia www.vesmaco.eu		910011050B_MK-5_D1100-L5600_RU		
		Тип чертежа		Статус чертежа
		Общая сборка		Завершён
		910011050	Дата	Версия
			15.08.2025	B
				Лист
				1/1