



h = _____ mm (sisendtoru sügavus maapinnast, maks. 2000 mm)

1	Kogumismahuti MK-9	Ø1400×6100 mm	1
	Klaasplastist (GRP) "Vesmaco Composite", pH 3-10, temperatuuri taluvus 40°C		
	Kogumaht	9000 l	
2	Sisendtoru	PVC D110	1
3	Hooldustoru (märkida rist vastavasse kasti)		1
	Hooldustoru Ø200, h= 500...1000 mm <input type="checkbox"/>		
	LISATARVIK: Hooldustoru Ø400, h= 500...1500 mm <input type="checkbox"/>		
	LISATARVIK: Hooldustoru Ø600, h= 1000...2000 mm <input type="checkbox"/>		
4	Luuk (märkida vajadusel)		(1)
	Plastkaas <input type="checkbox"/>		
	LISATARVIK: Luuk (EN 124) — A15 <input type="checkbox"/> / B125 <input type="checkbox"/> / C250 <input type="checkbox"/> / D400 <input type="checkbox"/>		
5	Õhutustoru ühenduskoht	PVC D110	1
6	LISATARVIK: Õhutustoru <input type="checkbox"/> (märkida vajadusel)	PVC D110	(1)
7	LISATARVIK: Õhufilter <input type="checkbox"/> (märkida vajadusel)		(1)
8	LISATARVIK: Ületäitumise alarmseade <input type="checkbox"/> (märkida vajadusel)		(1)
9	Ankurdusrihm pingutiga		6

Joonise nimetus: Kogumismahuti MK-9 A3 1 : 40

 Vesmaco OÜ Katusepapi 6, 11412 Tallinn, Estonia www.vesmaco.ee	MK-9-D1400-L6100_EE	
	Joonise tüüp Koostejoonis	Joonise staatus Kliendijoonis
	Artikkel nr. 910014090	Kuupäev 09.07.2020 EE 1/1

Kliendi poolt kinnitatud:
 _____ 20 _____
 (kuupäev) (kliendi esindaja nimi ja allkiri)

Paigaldusjuhend: Klaasplastist (GRP) allmaamahutite paigaldusjuhend.
 Esitatud nõuded alusplaadile ja kinnitustele on üldised ja võivad objektiti erineda.
 Vesmaco OÜ jätab endale õiguse teha muutusi etteteatamata.